



LEGENDA ELÉTRICA

- CAIXA DE EMBUTIR 4"x2" PARA PREVISÃO DE LUMINÁRIA NO MURO A 0,80m DO PISO.
- BOTÃO PARA CAMPAINHA EMBUTIDO EM CX. 4"x2" A 0,90m DO PISO ACABADO.
- CAIXA DE EMBUTIR 4"x2" PARA PREVISÃO DE CAMPAINHA, A 2,40m DO PISO ACABADO.
- CAIXA OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL EMBUTIDA NA LAJE PARA PREVISÃO DE PONTO DE LUZ.
- CAIXA DE EMBUTIR 4"x2" PARA PREVISÃO DE ARANDELA PARA BANHEIRO, ACIMA DA BANCADA.
- ⚡ CONJUNTO DE TOMADA + INTERRUPTOR DE 1 ALAVANCA EM CAIXA 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.
- ⚡ INTERRUPTOR DE EMBUTIR TIPO BIPOLAR EM CX. 4"x2" A 1,50m DO PISO ACABADO.
- ⚡ INTERRUPTOR DE EMBUTIR TIPO THREE-WAY EM CX. 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.
- ⚡ INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 ALAVANCA EM CX. 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.
- ⚡ INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 ALAVANCAS EM CX. 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.
- ⚡ INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 ALAVANCAS EM CX. 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR EM CAIXA 4"x2" A 0,30m DO PISO ACABADO
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR EM CAIXA 4"x2" A 0,95m DO PISO ACABADO
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR EM CAIXA 4"x2" A 0,60m DO PISO ACABADO
- ▶ IDEM, IDEM, A 1,10m DO PISO OU NA ALTURA DA BANCADA
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR PARA AR-CONDICIONADO EM CX. 4"x2" A 0,60m DO PISO ACABADO. (SOB A JANELA)
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR PARA CHUVEIRO-ELETRICO EM CX. 4"x2" A 2,20m DO PISO ACABADO.
- ▶ TOMADA DE EMBUTIR PARA COMPUTADOR A 0,30m DO PISO .
- CONDUITORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELETRODUTO DE BITOLA MINIMA #1/2" . EMBUTIDO EM LAJE E ALVENARIA.
- ELETRODUTO DE BITOLA MINIMA #3/4" EMBUTIDO NO PISO.
- ⚡ DISJUNTOR MONOPOLAR
- ⚡ DISJUNTOR TRIPOLAR

OBSERVAÇÕES

- 1 - FIAÇÃO MINIMA DE 2,5mm²
- 2 - TOMADAS NAO COTADAS 100W
- 3 - ELETRODUTO NAO COTADO #3/4"

- CORES**
- FASE A — PRETO
 - FASE B — BRANCO OU CINZA
 - FASE C — VERMELHO
 - NEUTRO — AZUL CLARO
 - TERRA — VERDE OU VERDE COM AMARELO
 - RETORNO — CINZA

DISTRIBUIÇÃO DE LUMINARIAS E PONTOS
ESCALA 1/50

INSP	COD. ATIVIDADE	INSCRIÇÃO

ISS-P

ISS-C

CBS

Saude

Cagece

Teleceara

Crea

Pago

Proprietario	_____
Projeto	_____
Calculo	_____
Construcao	_____

Aprovo

DATA	ASSUNTO
28/07/2017	FINALIZAÇÃO PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

OBRA AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ FIRMINO PINHEIRO			
DATA JULHO/2017	ESCALA INDICADA	LOCALIDADE VILLA JOÃO PERPETUO, ALTO DO CRUZEIRO, SENADOR POMPEU - CE	PRANCHA 1/1
DESENHISTA Edson Alves	CONTEUDO GRAFICO DISTRIBUIÇÃO DE LUMINARIAS E PONTOS		REVISÃO 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO			