



Senador Licitação &lt;cplsenadorp@gmail.com&gt;

---

**Questionamento Edital CC001/2020**

---

**Hugo Bezerra** <hugobezerra@vipetro.com.br>  
Para: cplsenadorp@gmail.com  
Cc: comercial@vipetro.com.br

22 de junho de 2020 16:05

Prezados,

Venho por meio deste protocolar solicitação de esclarecimentos e questionamentos do referido Edital.



Segue Anexo!

**Favor confirmar e-mail!**

--

Att,

**Hugo V Bezerra**  
Eng<sup>o</sup> Civil



Tel.: +55 (84) 3234-7153  
Cel.: +55 (84) 99684-5814

ITC – International Trade Center, Sala 307  
Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, Lagoa Nova  
CEP 59.056-180 - Natal - RN  
[www.vipetro.com.br](http://www.vipetro.com.br)

---

 **Solicitação de Esclarecimentos e Questionamentos CC 01.2020 - Senador Pompeu.pdf**  
296K



CORRESPONDÊNCIAS  
RUA SANTOS DUMONT, 102 - Centro  
CEP 59600-170 - MOSSORÓ - RN  
TEL: +55 (84) 3316-7000  
vipetro@vipetro.com.br

RUA POTY NOBREGA, 1946 - Ed. ITC - SALA 307 - L. NOVA  
CEP 59056-180 - NATAL - RN  
TEL: +55 (84) 3234-7153  
vipetronatal@vipetro.com.br

Mossoró-RN, 22 de junho de 2020

A

**Prefeitura Municipal de Senador Pompeu**

Av. Francisco França Cambraia, s/n, Centro  
Senador Pompeu/CE - CEP 63.600-000

Att.: Comissão Permanente de Licitação



**Assunto: Pedido de Esclarecimentos**

Ref: Edital de Licitação - Concorrência nº. 01/2020 – Implantação de sistema de abastecimento de água nas localidades, Inchui, Boa Vista do Antônio Alves, Serrotinho Sítio dos Negros e Salgado, Riacho do Meio, Credo (KM 25), Riacho Verde, Japão, Campo de Aviação, Passagem do Meio, Bonfim (KM 20), Códia – Jenipapeiro, conforme convênio FUNASA N° 2309/2018..

Prezados Senhores,

A VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, sediada na Rua Vicente Fernandes, nº 179, Bairro Aeroporto, Mossoró/RN, CEP 59.607-685, Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.080.623/001-96, interessada em participar do referido processo, vem, respeitosamente, requerer que sejam prestados os esclarecimentos abaixo:

**Questionamento 01**

Analisando as planilhas orçamentárias as quais fazem parte do instrumento convocatório da licitação em epígrafe, identificamos que alguns serviços indispensáveis para execução da obra não estão contemplados e/ou foram mal dimensionados na planilha orçamentária, como por exemplo:

- Regularização de fundo de vala;
- Colchão de areia para base da tubulação conforme é preconizado em norma;
- Envoltório do tubo com areia;
- Sinalização da via;
- Nos ramais das ligações predias foi dimensionado escavação manual em volume insuficiente, pois é sabido que tais ligações são executadas manualmente e não mecânicas conforme foi especificado no orçamento da prefeitura;
- Bota fora e espalhamento referente a escavação de 3ª categoria.
- Taxa de empolamento do bora-fora;

**Solicitamos a inclusão/revisão dos itens a cima mencionado, tendo em vista que os mesmos são indispensáveis para execução da obra.**



CORRESPONDÊNCIAS RUA SANTOS DUMONT, 102 - Centro  
CEP 59600-170 - MOSSORÓ - RN  
TEL: +55 (84) 3316-7000  
vipetro@vipetro.com.br

RUA POTY NOBREGA, 1946 - Ed. ITC - SALA 307 - L. NOVA  
CEP 59056-180 - NATAL - RN  
TEL: +55 (84) 3234-7153  
vipetronatal@vipetro.com.br



### **Questionamento 02**

Referente ao item de administração de obra, identificamos que não foram contemplados os encargos complementares dos colaboradores listados.

**Solicitamos que sejam incluídos os encargos complementares para todos os colaboradores do item de administração de obra.**

### **Questionamento 03**

Analisando as planilhas de serviços, não identificamos item para vigilância de canteiro, uma vez que tal item é essencial para o período noturno e para os finais de semana, uma vez que não existem atividades em andamento nesses horários.

**Solicitamos a inclusão da vigilância do canteiro de obras.**

Sem mais.

  
**Hugo Veras Bezerra**  
Eng. Civil - CREA/RN - 2116273935

---

**Hugo Bezerra**  
Setor de Licitações