



78 CM  
**CAPACIDADE TOTAL  
 885 PESSOAS**  
 670 PESSOAS SENTADAS  
 215 PESSOAS EM PÉ  
 EM CASO DE EMERGENÇA LIGUE  
 193 (CORPO DE BOMBEIROS)

01 PLANTA BAIXA - COMBATE À INCENDIO E PÂNICO  
 ESCALA 1/75

**NOTAS**  
 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES  
 1 - REGULAMENTAÇÃO E NORMAS  
 - NBR 12.893 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCENDIO  
 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL  
 2 - OS EXTINTORES MANUAIS DEVERÃO TER SELO ATUALIZADO DE MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE.  
 3 - A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DEVERÁ SER DE BOA VISIBILIDADE E SEU ACESSO NÃO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO NO CASO DE INCENDIO.  
 4 - OS EXTINTORES NÃO DEVEM TER A SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60 M ACIMA DO PISO. DEVEM SER POSICIONADOS ONDE HAJA MENOR PROBABILIDADE DO FOGO BLOQUEAR O SEU ACESSO; DEVEM SER VISÍVEIS, PARA QUE TODOS OS USUÁRIOS DO EDIFÍCIO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM A SUA LOCALIZAÇÃO.  
 5 - OS EXTINTORES DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SINALIZADOS, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SINALIZADORES CONFORME INDICADO NESTE PROJETO, DE FORMA QUE PERMITAM SUA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO.

**NOTAS**  
 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO  
 1 - REGULAMENTAÇÃO E NORMAS  
 - NBR 13.434-1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO - PARTE 1: PRINCÍPIOS DE PROJETO  
 - NBR 13.434-2 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO - PARTE 2: SÍMBOLOS E SUAS FORMAS, DIMENSÕES E CORES  
 - NBR 13.434-3 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO - PARTE 3: REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO;  
 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL  
 2 - AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS EM LOCAL DE BOA VISIBILIDADE, CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA, NAS ALTURAS INDICADAS NESTE PROJETO.  
 3 - A SINALIZAÇÃO "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" DEVERÁ SER INSTALADA AO LADO DOS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA, A ALTURA DE 1,80 m DO PISO ACABADO.

SÍMBOLOS GRÁFICOS			
SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO			
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
9		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA
12		SAÍDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
23		EXTINTOR DE INCENDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA	
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	
	PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA (BLOCO AUTÔNOMO) 2X7W COM INDICAÇÃO DE SAÍDA E AUTONOMIA DE 2 HORAS, TIPO PAREDE
	EXTINTOR DE INCENDIO - PÓ QUÍMICO - CLASSE A-B-C - 6 kg
	SINALIZADOR EM VINIL AUTOCOLANTE FOTOLUMINESCENTE
	PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA (BLOCO AUTÔNOMO) 2X55W AUTONOMIA DE 4 HORAS, TIPO PAREDE
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 Tayrone José Gonçalves  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU nº A12489-0

CREA | CAU

DESENVOLVIMENTO

PROJETO  
**COMBATE A INCENDIO**  
 REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SENADOR POMPEU

DATA SETEMBRO DE 2018	PROPRIETÁRIO (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	ETAPA PROJETO EXECUTIVO
ESCALA INDICADA	LOCAL RUA PEDRO JARDIM, S/N - CENTRO SENADOR POMPEU - CE	DESENHO TAYRONE JOSÉ FILEMOM LUCAS
REVISÃO DATA	CONTEÚDO PREVENÇÃO PLANTA DE LOCAÇÃO LEGENDAS E NOTAS	PRANCHAS <b>1/2</b>